



Поз.	Наименование	Кол-во
A2	Операторная	
B1	Шкаф электрический	По треб. Заказ.
B2	ПДУ «Весна-ТЭЦ»	По треб. Заказ.

Поз.	Наименование	Кол-о
A1	ТРК 1КЭД «Ливенка-11100»	
MK	Контроллер КУП-7 (КУП-9)	1
L1.2	Соленоид клапана отсекаателя	1
L1.1	Соленоид клапана макс. расхода	1
SB1	Датчик положения раздаточного крана (кнопка ПУСК/СТОП)	1
BR1	Датчик индуктивный	1
X1	Коробка соединительная КП-24	1

- 1 Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм<sup>2</sup>.
- 2 Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.
- 3 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X1 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.