



Поз.	Наименование	Количество
A2	Операторная	
B1	Шкаф электрический	По треб. Заказ.
B2	ПДУ «Весна-ТЭЦ»	По треб. Заказ.

Поз.	Наименование	Количество
A1	ТРК «Ливенка-11110»	По треб. Заказ.
MK	Контроллер КУП-7 (КУП-9)	1
L1.2, L2.2	Соленоид клапана отсекаателя	2
L1.1, L2.1	Соленоид клапана макс. расхода	2
SB1	Датчик положения раздаточного крана (кнопка ПУСК/СТОП)	1
BR1, BR2	Датчик индуктивный	2
X1, X2	Коробка соединительная КП-24	2

- 1 Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм².
- 2 Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.
- 3 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X1 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.