



Поз.	Наименование	Количество
A2	<b>Операторная</b>	
B2	ПДУ «Весна-ТЭЦ»	По треб. Заказ.
B1	Шкаф электрический	По треб. Заказ.
XT1	Клеммник	По треб. Заказ.
KM1	Пускатель электромагнитный	По треб. Заказ.

Поз.	Наименование	Количество
A1	<b>ТРК «Ливенка-1111»</b>	По треб. Заказ.
MK	Контроллер КУП-7 (КУП-9)	1
L1.1, L1.2, L2.1, L2.2	Соленоид клапана	4
M1	Двигатель насоса	1
SB1, SB2	Датчик положения раздаточного крана	1
BR1, BR2	Датчик индуктивный	2
X1-X2	Коробка соединительная	2

1 Кабель позиции II сечением жил не менее 0,75 мм<sup>2</sup>.

2 Кабель позиции I, II прокладывать в металлических трубах.

3 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.