



Поз.	Наименование	Кол.
A1	ТРК 2КЭД «Ливенка – 31201»	
MK	Контроллер КУП-14М2	1
X1-X3	Коробка соединительная	3
SB1-SB2	Кнопка пуск/стоп	2
BR1-BR2	Датчик расхода топлива	2
L1.1,L2.1	Соленоид клапана снижения	2
L1.2,L2.2	Соленоид клапана отсекаателя	2
M1	Электронасос БШМ-10	
B	<b>Операторная</b>	
B1	Шкаф электрический	Согл. заказа
B3	ПДУ «Весна-ТЭЦ» (Контроллер «Весна-ТЭЦ2»)	Согл. заказа

1 Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм<sup>2</sup>. Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.

2 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X2 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.